

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«19» июня 2024 г., 23240061000211032835
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Краснодарский, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул Привокзальная, Дом 2 Б, тел. 88615621212, e-mail: bryukhovetsky.ond@23.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 19 » июня 2024 г. № 2406/006-23/14/ПНН**

1. Предостережение объявлено
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМ. В.Н. МАЧУГИ СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, адрес юридического лица: 352762, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, БРЮХОВЕЦКИЙ, СТАНИЦА ПЕРЕЯСЛОВСКАЯ, КАВКАЗСКАЯ УЛИЦА, 39 ИНН 2327006364

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении
федерального государственного пожарного надзора**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. На основании информации, полученной из управления образования администрации МО Брюховецкий район от 29.05.2024 года №1305 "О перечне объектов" установлено, что средствам противопожарной защиты, смонтированным в здании образовательного учреждения (автоматической пожарной сигнализации) более 10 лет с момента ввода в эксплуатацию указанных систем. На основании вышеизложенного, имеются признаки нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, в частности п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а именно, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4
Обязательное требование
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)
4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

В соответствии с пунктом 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", в частности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору) Саушко Андрей Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00B3542C3184753C8795959A0C7640B12B
Владелец: Саушко Андрей Александрович
Действителен с 03.11.2023 по 26.01.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Саушко Андрей Александрович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору) телефон: +78615621212, E-mail: SaushkoAA@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Лавкаускас

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«19» июня 2024 г., 23240061000211033022
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Краснодарский, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул Привокзальная, Дом 2 Б, тел. 88615621212, e-mail: bryukhovetsky.ond@23.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «19» июня 2024 г. № 2406/006-23/15/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМ. В.Н. МАЧУГИ СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, адрес юридического лица: 352762, Краснодарский край, БРЮХОВЕЦКИЙ, СТ-ЦА ПЕРЕЯСЛОВСКАЯ, УЛ. КАВКАЗСКАЯ, Д.39 ИНН 2327006364

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. На основании информации, полученной из управления образования администрации МО Брюховецкий район от 29.05.2024 года №1305 "О перечне объектов" установлено, что средства противопожарной защиты, смонтированным в здании образовательного учреждения (автоматической пожарной сигнализации) более 10 лет с момента ввода в эксплуатацию указанных систем. На основании вышеизложенного, имеются признаки нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, в частности п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а именно, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4
Обязательное требование
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

В соответствии с пунктом 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", в частности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору) Саушко Андрей Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00B3542C3184753C8795959A0C7640B12B
Владелец: Саушко Андрей Александрович
Действителен с 03.11.2023 по 26.01.2025

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Саушко Андрей Александрович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору) телефон: +78615621212, E-mail: SaushkoAA@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Компьютерная

Отметки о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» июня 2024 г., 23240061000211033127

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Краснодарский, р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул Привокзальная, Дом 2 Б, тел. 88615621212, e-mail: bryukhovetsky.ond@23.mchs.gov.ru

(место вывешивания предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 19 » июня 2024 г. № 2406/006-23/16/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМ. В.Н. МАЧУГИ СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, адрес юридического лица: 352762, Краснодарский край, БРЮХОВЕЦКИЙ, СТ-ЦА ПЕРЕЯСЛОВСКАЯ, УЛ. КАВКАЗСКАЯ, Д.39 ИНН 2327006364

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (и родителем/палатой), их идентификационный номер налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. На основании информации, полученной из управления образования администрации МО Брюховецкий район от 29.05.2024 года №1305 "О перечне объектов" установлено, что средства противопожарной защиты, смонтированным в здании образовательного учреждения (автоматической пожарной сигнализацией) более 10 лет с момента ввода в эксплуатацию указанных систем. На основании вышеизложенного, имеются признаки нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности, в частности п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а именно, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводятся описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4
Обязательное требование
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводятся описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

В соответствии с пунктом 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", в частности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролирующим лицам сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору) Саушко Андрей Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00B3542C3184753C8795959A0C7640B12B
Владелец: Саушко Андрей Александрович
Действителен с 03.11.2023 по 26.01.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Саушко Андрей Александрович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (государственный инспектор Брюховецкого района по пожарному надзору) телефон: +78615621212, E-mail: SaushkoAA@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Получено



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО – ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ»
(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю)**

ул. Тополиная аллея, 4, г. Краснодар, 350072
Телефон: 252-10-51 Факс 252-10-51

11.07.2024 № 1044-20-2-3
на № 172 от 28.05.2024

Директору
МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги

С.И. Поповой

352762, Краснодарский край,
Брюховецкий район, ст. Переясловская,
ул. Кавказская, 39

Протокол № 1044-20-2-3 от 11 июля 2024г.

**Испытания работоспособности автоматической установки
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре**

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю (аттестат аккредитации № RA.RU.21CY01, выдан 27.07.2015г., свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.РУ.094 зарегистрировано в реестре «23» ноября 2017г.).

2. Основание для проведения испытания: заявление МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги от 28.05.2024г №172, договор на проведение работ с филиалом МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги от 27.05.2024г №318.


3. Место проведения испытания (наименование, адрес объекта): автоматическая установка пожарной сигнализации (далее АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Толстого, 19А.

4. Объект испытания: средствами АУПС и СОУЭ оборудовано здание МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Толстого, 19А.

Система АУПС предусмотрена с применением: прибора приемно-контрольного, источника резервного питания, извещателей пожарных дымовых и ручных пожарных извещателей. Система оповещения о пожаре предусмотрена с применением: звуковых оповещателей и световых табло «Выход».

5. Характеристика заказываемой услуги: проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и системы оповещения о пожаре согласно ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

6. Оборудование, использованное для испытания: шумомер «Testo-816» №30855759, комплект для проверки пожарных извещателей «Соfo-823».

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	1044-20-2-3
Всего листов	1 стр.
Подпись	

7. Результат проведенных контрольных испытаний приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Параметры испытания	Результаты испытания
1.	Автоматическое переключение цепей питания с основного источника электроснабжения на резервный (при исчезновении напряжения на основном вводе), с последующим переключением на основной источник электроснабжения (при восстановлении напряжения на основном вводе).	Происходит автоматическое переключение цепей питания
2.	Автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), поступление световой и звуковой сигнализации на ППКП, (сигнал «Неисправность»).	Поступает световая и звуковая сигнализация на ППКП (сигнал «Неисправность»)
3.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя.	Поступает сигнал «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя
4.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя.	Поступает сигнал «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя
5.	Включение световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей.	Происходит включение световых и звуковых оповещателей
6.	Проведение замера уровня звука сигнала звуковых (речевых) оповещателей.	Среднее значение проведенных замеров не менее 75 дБ
7.	Поступление сигнала на пульт централизованного наблюдения МЧС России	Поступает

8. Заключение: на момент испытания, автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, смонтированные в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Толстого, 19А, **обеспечивает** параметры работоспособности в полном объеме и считается работоспособной.

В соответствии с договором №318 от 27.05.2024г. протокол распространяется только на испытание автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Толстого, 19А.

Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытание работоспособности провел:

инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю _____

Р.Н. Талдыка

Заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю _____

А.В. Панков

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	от 13.06.2024 г.
Всего листов	1 стр.
Подпись	



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО – ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ»
(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю)**

ул. Тополиная аллея, 4, г. Краснодар, 350072
Телефон: 252-10-51 Факс 252-10-51

11.07.2024 № 1043-20-2-3
на № 172 от 28.05.2024

Директору
МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги

С.И. Поповой

352762, Краснодарский край,
Брюховецкий район, ст. Переясловская,
ул. Кавказская, 39

Протокол № 1043-20-2-3 от 11 июля 2024г.

**Испытания работоспособности автоматической установки
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре**

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю (аттестат аккредитации № RA.RU.21CU01, выдан 27.07.2015г., свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.094 зарегистрировано в реестре «23» ноября 2017г.).

2. Основание для проведения испытания: заявление МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги от 28.05.2024г №172, договор на проведение работ с филиалом МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги от 27.05.2024г №318.

3. Место проведения испытания (наименование, адрес объекта): автоматическая установка пожарной сигнализации (далее АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Кавказская, 39.

4. Объект испытания: средствами АУПС и СОУЭ оборудовано здание МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, ст. Переясловская, ул. Кавказская, 39.

Система АУПС предусмотрена с применением: прибора приемно-контрольного, источника резервного питания, извещателей пожарных дымовых и ручных пожарных извещателей. Система оповещения о пожаре предусмотрена с применением: звуковых оповещателей и световых табло «Выход».

5. Характеристика заказываемой услуги: проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и системы оповещения о пожаре согласно ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

6. Оборудование, использованное для испытания: шумомер «Testo-816» №30855759, комплект для проверки пожарных извещателей «Solo 823».

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	<u>1043-20-2-3-11.07.2024</u>
Всего листов	<u>1</u>
Подпись	<u>[подпись]</u>

7. Результат проведенных контрольных испытаний приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Параметры испытания	Результаты испытания
1.	Автоматическое переключение цепей питания с основного источника электроснабжения на резервный (при исчезновении напряжения на основном вводе), с последующим переключением на основной источник электроснабжения (при восстановлении напряжения на основном вводе).	Происходит автоматическое переключение цепей питания
2.	Автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), поступление световой и звуковой сигнализации на ППКП (сигнал «Неисправность»).	Поступает световая и звуковая сигнализация на ППКП (сигнал «Неисправность»)
3.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя.	Поступает сигнал «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя
4.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя.	Поступает сигнал «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя
5.	Включение световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей.	Происходит включение световых и звуковых оповещателей
6.	Проведение замера уровня звука сигнала звуковых (речевых) оповещателей.	Среднее значение проведенных замеров не менее 75 дБ
7.	Поступление сигнала на пульт централизованного наблюдения МЧС России	Поступает

8. Заключение: на момент испытания, автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, смонтированные в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Кавказская, 39, **обеспечивает** параметры работоспособности в полном объеме и считается работоспособной.

В соответствии с договором №318 от 27.05.2024г. протокол распространяется только на испытание автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Кавказская, 39.

Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытание работоспособности провел:

инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю _____

Р.Н. Талдыка

Заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю _____

А.В. Панков

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	1043-10-2-34.001
Всего листов	1 стр.
Подпись	



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО – ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ»
(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю)**

ул. Тополиная аллея, 4, г. Краснодар, 350072
Телефон: 252-10-51 Факс 252-10-51

11.07.2024 № 1045-20-2-3

на № 172 от 28.05.2024

Директору
МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги

С.И. Поповой

352762, Краснодарский край,
Брюховецкий район, ст. Переясловская,
ул. Кавказская, 39

Протокол № 1045-20-2-3 от 11 июля 2024г.

**Испытания работоспособности автоматической установки
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре**

1. Наименование организации, выполняющей испытания: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю (аттестат аккредитации № RA.RU.21CY01, выдан 27.07.2015г., свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.РУ.094 зарегистрировано в реестре «23» ноября 2017г.).

2. Основание для проведения испытания: заявление МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги от 28.05.2024г №172, договор на проведение работ с филиалом МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги от 27.05.2024г №318.


3. Место проведения испытания (наименование, адрес объекта): автоматическая установка пожарной сигнализации (далее АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Коминтерна, 3.

4. Объект испытания: средствами АУПС и СОУЭ оборудовано здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Коминтерна, 3.

Система АУПС предусмотрена с применением: прибора приемно-контрольного, источника резервного питания, извещателей пожарных дымовых и ручных пожарных извещателей. Система оповещения о пожаре предусмотрена с применением: звуковых оповещателей и световых табло «Выход».

5. Характеристика заказываемой услуги: проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и системы оповещения о пожаре согласно ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

6. Оборудование, использованное для испытания: шумомер «Testo-816» №30855759, комплект для проверки пожарных извещателей «Solo-823».

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	<u>1045-20-2-3</u> от <u>11.07.2024</u>
Всего листов	<u>1</u> стр.
Подпись	

7. Результат проведенных контрольных испытаний приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Параметры испытания	Результаты испытания
1.	Автоматическое переключение цепей питания с основного источника электроснабжения на резервный (при исчезновении напряжения на основном вводе), с последующим переключением на основной источник электроснабжения (при восстановлении напряжения на основном вводе).	Происходит автоматическое переключение цепей питания
2.	Автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), поступление световой и звуковой сигнализации на ППКП, (сигнал «Неисправность»).	Поступает световая и звуковая сигнализация на ППКП (сигнал «Неисправность»)
3.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя.	Поступает сигнал «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя
4.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя.	Поступает сигнал «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя
5.	Включение световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей.	Происходит включение световых и звуковых оповещателей
6.	Проведение замера уровня звука сигнала звуковых (речевых) оповещателей.	Среднее значение проведенных замеров не менее 75 дБ
7	Поступление сигнала на пульт централизованного наблюдения МЧС России	Поступает

8. Заключение: на момент испытания, автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, смонтированные в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Коминтерна, 3, **обеспечивает** параметры работоспособности в полном объеме и считается работоспособной.

В соответствии с договором №318 от 27.05.2024г. протокол распространяется только на испытание автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях на объекте: здания МБУ ДО СШ им. В.Н. Мачуги, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Переясловская, ул. Коминтерна, 3.

Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытание работоспособности провел:

инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю _____

Р.Н. Талдыка

Заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю _____

А.В. Панков

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	1045-02-349/11
Всего листов	1
Подпись	